



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela

QUESITO N.1: La direzione tecnica ha verificato la possibilità di modificare la vetrata della cucina in modo da garantire la gestione degli accessi sporco/pulito in cucina?

RISPOSTA AL QUESITO N.1: La possibilità di inserire una seconda porta di ingresso alla cucina (percorso sporco) è prevista nella possibilità di personalizzare la distribuzione interna dei locali. Pertanto il partecipante può presentare proposte in tal senso.

QUESITO N.2: nel bando viene data la possibilità di gestire i soffitti dei locali interni, a carico del concessionario, cosa è previsto per la copertura del dehor? è possibile valutare l'inserimento di un controsoffitto? in tale caso l'intercapedine tra la struttura della copertura e gli infissi quanto misura? ovvero che spazio disponibile avremmo per inserire un controsoffitto?

RISPOSTA AL QUESITO N.2: il modello di dehor del piano terra è a carico del concessionario, ma sarà soggetto all'approvazione dell' Autorità per garantire l'omogeneità tra i diversi manufatti. La sua altezza sarà stabilita in funzione degli infissi del fabbricato.

QUESITO N.3: il locale cucina è dotato di finestra?

RISPOSTA AL QUESITO N.3: no, si deve utilizzare una soluzione tecnica (es. cappa compensata)

QUESITO N.4: il locale raccolta differenziata è dotato di finestra?

RISPOSTA AL QUESITO N.4: no, va condizionato.

QUESITO N. 5: il vano compressore è dotato di finestra porta/finestra accessibile dall'esterno o altro?

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: si, con griglia ecedibile dall'esterno.

Quesito n. 6: è possibile riproporre una stampa del PDF, planimetrie dei manufatti E4 ed E5 (All F1/F2) – piante, prospetti, sezioni, leggibile e quotata al fine di prendere atto della reale consistenza e delle caratteristiche dei vani, per una corretta ipotesi progettuale??

RISPOSTA AL QUESITO N. 6: sono già stati forniti i file DWG al seguente Link: <https://drive.google.com/file/d/16DAx0nJNcoIXHWAoBdG827c6uZNbeowE/view?usp=sharing>

QUESITO N. 7: è possibile apportare degli spostamenti dei tramezzi per una diversa distribuzione interna dei vani?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7: sì, è possibile rimodulare lo spazio interno.

QUESITO N. 8: si chiede quanto è prevista la ricettività dei locali in termini di tavoli/coperti al fine di procedere ad un corretto e funzionale dimensionamento del servizio?

RISPOSTA AL QUESITO N. 8: la valutazione della potenzialità ricettiva è di competenza del partecipante.

QUESITO N. 9: si chiede quanto è prevista la ricettività dei locali in termini di tavoli/coperti al fine di procedere ad un corretto e funzionale dimensionamento del servizio?

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: vedi risposta al quesito n. 8.

QUESITO N. 10: Per progettazione arredo esterno si intende soltanto la progettazione del dehors limitrofo al ristorante e l'arredo della terrazza, escludendo tutte le altre aree esterne??

RISPOSTA AL QUESITO N. 10: l'arredo esterno di competenza è limitato al dehor e alla terrazza, che dovranno comunque essere approvati dall'Autorità per garantire l'omogeneità tra i diversi manufatti

Palermo 10.10.2022

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Caterina Montebello

Il Direttore Tecnico f.f.
Ing. Enrico Petralia